

PERIAATEPIIRUSTUS ULLAKOLLA PURETTAVISTA KANAVISTA



SIJAINTIKAAVIO



HUIPPUIMURIT PURETAAN PIIPPUJEN PÄÄLTÄ JA VARASTOIDAAN TILAAJAN OSOITTAMAAN PAIKKAAN.
KÄYTÖSTÄ POISTETTAVAT TUULETUSVIEMÄRIT TULPATAAN KAASUTIIVIIKSI.
KONEHUONEEN SEINISSÄ OLEVAT KÄYTTÄMÄTTÖMÄT KANAVAT PURETAAN.

tunnus	tukumäärä		muuttanut	päiväys

RAKENNUSKOHTEEN NIMI
IISALMEN KAUPUNKI, KIRKONSALMEN PALVELUKOTI, VESIKATTOSANEERAUS, AURINGONKEHRÄ 10, 74120 IISALMI

RAKENNUSTOMENPIDE
SANEERAUS

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
ILMANVAIHTOLAITTEET, PURKUPIIRUSTUS, VESIKATTO, VAIHE 3

SUUN.ALA, TYÖ No ja PIIR. No				MITTAKAAVA
LVI 379-3002.3	Suunnittelija	Sami Säisä LVI-ins.	2.5.2018	1:50
	Piirtäjä			
	Tarkastaja	Jarkko Juntunen LVI-ins.	2.5.2018	

IISALMEN
PUTKIASENNUS OY
Teollisuuskatu 17, 74120 Iisalmi, puh. 017-7700 700 fax 017-826 190
Rutakontie 15, 74300 Sonkajärvi, puh. 017-761 223

puh. (017) 7700700
fax (017) 826190
etunimi.sukunimi@hanakat.fi