



Luvan saaja	Lupatunnus
Ilmanvaihtotyönjohtaja	Ilmanvaihtourakoitsija / työn suorittaja

Hakemus IV-työnjohtajaksi tulee hyväksyttävä rakennusvalvontaviranomaisella ennen IV-töiden aloittamista.

IV-työnjohtaja täyttää tarkastusasiakirjaa työn edistymisen mukaisesti, suorittaa tarkastukset ja vahvistaa ne nimikirjoituksellaan.

Tarkastusasiakirja esitetään tarvittaessa katselmusten yhteydessä ja palautetaan viimeistään loppukatselmuksen (rakennuksen käyttöönoton) yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisen edustajalle.

Suoritettu tehtävä	Huomautukset lyhyesti tai huomautuksen numero ja huomautus lomakkeen takasivulle	Päiväys	IV-työnjohtajan nimikirjoitus
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
IV-suunnitelmat (1 sarja) on toimitettu rakennusvalvontaan			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiviys on varmistettu y.m. asetuksen 1009/2017 mukaisesti			
Lämmön-, palo- ja kondenssieristeet ovat tarkastettu			
Kanaviston puhtaus ja puhdistettavuus on tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilit on tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit on tarkastettu			
Ilmamäärien säätö ja mittaus on suoritettu Pöytäkirja liitteenä			
Ilmanvaihtolaitteiston äänitasot ovat y.m. asetuksen 796/2017 mukaiset			
Virtausreitit on tarkastettu (oviraot tai virtaussäleiköt)			
IV-työnjohtaja on suorittanut järjestelmän käyttöönototarkastuksen			
IV-työnjohtaja on todennut ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukaisuuden			
Laittevalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu ja käytön ja huollon opastus annettu			

Asennukset on tehty noudattaen ympäristöministeriön asetuksia, teknisiä ohjeita sekä hyvää rakentamistapaa.